

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Зонт прямоугольного сечения



Описание

Зонты устанавливают на вентиляционных шахтах с естественным и механическим побуждением с целью защиты шахт от попадания в них атмосферных осадков. Выбор типа зонта производится в соответствии с наружным размером горловины шахты, принятым в проекте.

Пример обозначения

Зонт (Пр) -200x500-350x650-200 -150 (оц.ст. 0,70/R20)

Наименование

Сечение АхВ (мм)

Сечение СхD (мм)


Высота Н (мм)

Высота Е (мм)

Материал, толщина, доп. информация

Размеры и технические характеристики

Исполнение №1 — для размеров А и В не превышающие 1000 мм



Исполнение №1 — для размеров А и В более 1000 мм

